



Einsatzbericht



Dienstag, 06. Februar 2007

22:22 Uhr

Leckage an einer Gasversorgungsleitung

Reutlingen Gegen 22:20 meldeten Anwohner einen Gasgeruch aus einer Baugrube an der Ecke Mitnachtstraße / Einsteinstraße. Daraufhin wurden durch die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Berufsfeuerwehr mit dem Messzug, die Polizei und der Bereitschaftsdienst der FairEnergie an die Einsatzstelle entsandt.

Der Durchgangsverkehr in der Mitnachtstraße und Einsteinstraße wurde von der Polizei gesperrt und die Feuerwehr führte Messungen durch. Außerhalb der Baugrube konnte keine Gaskonzentration festgestellt werden, so dass für die umliegenden Wohnhäuser auch keine Gefährdung ausging.

In der Baugrube wurde eine Leckagestelle an einer Niederdruckgasleitung gefunden, die durch den Bereitschaftsdienst der FairEnergie schnell abgedichtet werden konnte. Während der gesamten Einsatzdauer wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr abgesichert.

Im Einsatz:

Berufsfeuerwehr = ELW 1 / LF 16/12 / GW-Mess
Polizei